



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 194/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 30»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору №194 от «04» июня 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «10» июня 2019 года по 10 час. 00 мин. «25» июня 2019 года государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Лагузовой Юлией Анатольевной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30», осуществляющее деятельность по адресу: г. Ярославль, ул.Угличская, д.60 (далее МОУ «Средняя школа № 30») обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии директора МОУ «Средняя школа № 30» Птицыной Н.Ю.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Декларация пожарной безопасности на объект защиты (от 27.04.2010, регистрационный №78401380-121-24) не разработана вновь, т.к. изменены содержащиеся в ней сведения, а так же изменены требования пожарной безопасности (III раздел не соответствует установленной форме декларации, а так же не действуют указанные нормативные документы: ППБ 01-03, Своды правил)	п. 3 ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ *, п.7, приложение № 1 Приказа МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"	12.06.2020г.	
2.	Не учтена огнетушащая способность огнетушителя (не достаточный объем) для тушения помещения кухни	п.463, п.465 правил противопожарного режима в РФ (утверждены	12.06.2020г.	

	(применяется огнетушитель ОУ-3)	постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 (далее ППР в РФ)		
3.	Не во всех административных, общественных, производственных помещениях обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	п. 6 ППР в РФ	12.06.2020г.	
4.	Светильник, расположенный в помещении для слесаря на 1-м этаже (пом.№ № 55 мастерская согласно тех.паспорта) не оборудован колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	п. 42 (в) ППР в РФ	12.06.2020г.	
5.	На двери помещения для слесаря на 1-м этаже (пом.№ № 55 мастерская согласно тех.паспорта) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п.п. 20 ППР в РФ)	12.06.2020г.	
6.	В столярной мастерской (пом.37 согласно тех.паспорта) отсутствует знак пожарной безопасности, обозначающий кнопку включения средств и систем пожарной автоматики	п. 43 ППР в РФ, приложение К таблица К1 ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний	12.06.2020г.	
7.	В кабинете физики отсутствует знак пожарной безопасности, обозначающий место размещения первичных средств пожаротушения (огнетушителя)	п. 43 ППР в РФ, приложение К таблица К1 ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний	12.06.2020г.	
8.	При внеочередной проверке	п.46 Приказа МЧС РФ от	12.06.2020г.	

8.	При внеочередной проверке знаний требований пожарной безопасности работника организации (вахтера) выявлены недостаточные знания о действиях работника в случае возникновения пожароопасной ситуации	п.46 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645"Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	12.06.2020г.	
----	---	---	--------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Лагузова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» июня 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

Лагузов Ю.А.
(подпись)

Лагузова Н.Ю. директор
(должность, фамилия, инициалы)

«25» июня 20 19 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору